山东省消防水带产品质量监督抽查实施细则

1 抽样

在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

每种型号规格产品抽取的样品数量为 6 根，其中 3 根作为检验样品，3 根为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2. 检验依据

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>依据标准</th><th>检测方法</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">水压试验</td><td>GB 6246</td><td>GB 6246</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">爆破试验</td><td>GB 6246</td><td>GB 6246</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">延伸率</td><td>GB 6246</td><td>GB 6246</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">膨胀率</td><td>GB 6246</td><td>GB 6246</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">扭转方向</td><td>GB 6246</td><td>GB 6246</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">黏附性</td><td>GB 6246</td><td>GB 6246</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">附着强度</td><td>GB 6246</td><td>GB/T 532</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">热空气老化性能</td><td>爆破压力</td><td rowspan="2">GB 6246</td><td rowspan="2">GB 6246(裁样麻烦，检验周期长建议去掉）</td></tr>
<tr><td>附着强度</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4">1、2、6、7、8 号项目 3 根检验样品全检；3、4、5 号项目采用 1 号样品检验。</td></tr>
</table>

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

3. 判定规则

3.1 标准依据

GB 6246 消防水带

GB/T 532　硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，

判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。